

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na przystanku osobowym Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się” w formule „Projektuj i Buduj” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o. - znak: SKMMS-ZP/N/09/14


Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega p. I. 5.2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego (str. 20)


Obecny zapis:

- Sprawdzić istniejące odwodnienie i przepompownie, oraz zapewnić poprawne odprowadzenie wody do kanalizacji miejskiej (wymienić pompę zatapialną w zbiorniku należącym do Gminy Miasta Gdynia)

otrzymuje brzmienie następujące:

- Sprawdzić istniejące odwodnienie i przepompownie, oraz zapewnić poprawne odprowadzenie wody do kanalizacji miejskiej (wymienić pompę zatapialną w zbiorniku należącym do Gminy Miasta Gdynia). Rozdzielić istniejącą instalację w kanalizacji deszczowej od instalacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi, o które należy wystąpić do PEWIK Gdynia i ZDiZ w Gdyni.


PREZES ZARZĄDU
mgr Marcin Lignowski


MIASTO GDYNIA
URZĄD MIASTA
ul. Główna 100
81-100 Gdynia